

Relatório de Sondagem														Nº RS-0801-SL/17	
Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	Cota do N.A.	Amostras	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Furo SP 03	Cota 866,41	30 cm finais 30 cm iniciais				
SPT - Standart Penetration Test Camadas - Classificação dos solos															
5,0	Trado concha	5,0	861,41	1	4	5		3,45	Silte argiloso, com areia fina, vermelho, mole a médio. (Aterro)						
				2	3	4									
				3	4	6									
				4	5	7			Argila siltosa, com areia fina, cinza, média.						
				5	6	7									
				6	5	7									
				7	8	9			Areia grossa siltosa, cinza, pouco compacta a medianamente compacta.						
				8	5	6									
				9	6	7									
				10	7	9			Limite da Sondagem						
				11											
				12											
				13											
				14											
				15											
				16											
				17											
				18											
				19											
				20											
				21											
				22											
				23											
				24											
				25											
				26											
				27											
				28											
				29											
				30											
				31											
				32											
				33											
				34											
				35											
				36											
				37											
				38											
Nível d'agua					Amostrador					Revestimento Ø 2 3/8 "			Data de execução		
Inicial	7,80	m	26/08/2017	Ø interno 1 3/8 "					Peso 65,0 kg			Início 25/08/2017			
Final	7,85	m	27/08/2017	Ø externo 2 "					Altura de queda 75,0 cm			término 26/08/2017			
Obs: O N.A. é variável em função de períodos de chuvas.															
Digitador	Danilo Dotti Silveira							Engº	Hamilton Sebastião da Silveira			05/09/2017 Folha 04			