


CONCIV - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

CREA:35679-RJ

engenharia@conciv.com.br

Cliente: DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
 Obra: E.T.E. SÃO LOURENÇO - MG
 Local: VIA SILVESTRE FERRAZ - BAIRRO FLORESTA

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	Cota do N.A.	Amostras	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostrador	Prof. Camadas (m)	Relatório de Sondagem		N° RS-0801-SL/17	
									Furo	SP 07	Cota	866,50
6,0	Trado concha	861,5		1	7	8		<div> <div>3,90</div> <div>7,55</div> <div>10,45</div> </div>	<div> <div>Silte argiloso, com areia fina, vermelho, médio. (Aterro)</div> <div>Areia fina siltosa, marrom, pouco compacta.</div> <div>Areia grossa siltosa, marrom, mediantemente compacta.</div> <div>Limite da Sondagem</div> </div>	<div> <div>0</div> <div>10</div> <div>20</div> </div>		
		856,5		2	8	9						
				3	5	8						
				4	4	5						
				5	4	6						
				6	5	8						
				7	7	8						
				8	8	12						
				9	8	10						
				10	11	15						
				11								
				12								
				13								
				14								
				15								
				16								
				17								
				18								
				19								
				20								
				21								
				22								
				23								
				24								
				25								
				26								
				27								
				28								
				29								
				30								
				31								
				32								
				33								
				34								
				35								
				36								
				37								
				38								

Nível d'água

Inicial

7,80 m

29/08/2017

Amostrador

Ø interno

1 3/8 "

Revestimento Ø

2 3/8 "

Peso

65,0 kg

Data de execução

Início

28/08/2017

Final

7,90 m

30/08/2017

Ø externo

2 "

Altura de queda

75,0 cm

término

29/08/2017

Obs: O N.A. é variável em função de períodos de chuvas.

Digitador

Danilo Dotti Silveira

Eng°

Hamilton Sebastião da Silveira

05/09/2017

Folha

08